

Model: KLUDE E-GO

Funkcia:

Uvedenie do prevádzky

odlepiť etiketu, 1x stlačiť funkčné tlačidlo, ruku / predmet krátko podržať v priestore snímača - začatie zameranie čidla

(Tok vody ca. 4 sek - následne zameranie pozadí)

počas zameriavania (ca. 20 sek) nesiahajte do priestoru čidla!

Normálna funkcia (prúd vody)

Ruka / predmet v priestore snímača (0,5 - 5 cm u grey-card) prúd vody zahájený, rozšírenie priestoru čidla na modus rozpoznanie vzdialeného predmetu (0,5 - 20 cm u grey-card)

potvrdenie módu rozpoznanie vzdialeného predmetu blikaním LED-svetielka v sekundovom intervale

max 2 sek žiadna ruka / žiadny predmet v priestore snímača - prepnutie na rozpoznanie blízkeho predmetu (0,5 - 5 cm)

Doba dočerpania vody

nastaviť (nastavenie z výroby ca. 1 sek)

1 x stlačiť funkčné tlačidlo po dobu 5 sek až 1 x zabliká LED-svetielko - pustiť

1 x stlačiť funkčné tlačidlo a držať tak dlho, kým nie je dosiahnutá požadovaná doba dočerpania vody

(Doba dočerpania vody: nastaviteľné min. 0 sek až max 5 sek)

Trvalo zapnuté

zapnúť

1 x stlačiť funkčné tlačidlo po dobu min. 2 sek (max. 5 sek)

počas toku vody bliká LED-svetielko - počet taký, aká je nastavená doba toku vody pri funkcii "trvale zapnuté"

(1 x bliká LED-svetielko = 30 sek tok vody pri funkcii "trvale zapnuté")

Trvalo zapnuté

prerušiť

vypnúť prúd vody - 1 x stlačiť funkčné tlačidlo

alebo automaticky po uplynutí doby toku vody nastavenej funkciou "trvalo zapnuté"

Časová jednotka

nastaviť na dobu toku vody nastavenej funkciou "trvalo zapnuté" a hygienické opláchnutie 12/24hod.

1 x stlačiť funkčné tlačidlo po dobu 2 sek (max. 5 sek) => spustenie prúdu vody (=> začatie funkcie trvale zapnuté)
držať funkčné tlačidlo 1 x stlačené - po 5 sek 1x - 40x bliká LED-svetielko (1 bliknutie zodpovedá 1 časovej jednotke)

až je dosiahnutá požadovaná časová jednotka - tlačidlo pustiť

potvrdenie funkcie počtom blikanie podľa nastavenej časovej jednotky (1 x - 40)

"Trvale zapnuté": 1-40 časových jednotiek x 30 sek => doba toku vody: min. 30 sek až max 20 min.

"Hygienické opláchnutie": 1-40 časových jednotiek x nastavený interval (3 sek alebo 30 sek) - pozri "hygienické opláchnutie 12/24hod." (=> Doba toku vody: min. 3 sek až max 120 sek (pri 3 sek)

Krátko vypnuté "pause"

zapnúť (nastavenie z výroby ca. 2 min)

2 x stlačiť funkčné tlačidlo

potvrdenie funkcie blikaním (pri aktívnej funkcii "krátko vypnuté" bliká LED-svetielko prerušovane)

Krátko vypnuté "pause"

prerušiť

v normálnej prevádzke 1 x stlačiť funkčné tlačidlo

alebo automaticky po 2 min. (Nastavené z výroby)

reset / opätovný štart

zameranie okolia

2 x stlačiť funkčné tlačidlo - prerušované blikanie
1 x stlačiť funkčné tlačidlo po dobu 5 sek až 4 x zabliká LED-svetielko - pustiť
15 sek počkať - zameranie čidla
nesiahajte do priestoru čidla

hygienické opláchnutie 12/24hod.
aktivovať / deaktivovať (nastavenie z výroby: funkcia nie je aktivovaná)

1 x stlačiť funkčné tlačidlo po dobu 24 sek a držať stlačené - potom bliká LED-svetielko
držať stlačené kým sa nedosiahne požadovaného nastavenia
1 x blikanie: hygienické opláchnutí vypnuté
2 x blikanie: hygienické opláchnutie zapnuté - 12 hod po poslednom použití (časová jednotka interval 3 sek)
3 x blikanie: hygienické opláchnutie zapnuté - 24 hod po poslednom použití (časová jednotka interval 3 sek)
4 x blikanie: hygienické opláchnutie zapnuté - 12 hod po poslednom použití (časová jednotka interval 30 sek)
5 x blikanie: hygienické opláchnutie zapnuté - 24 hod po poslednom použití (časová jednotka interval 30 sek)
časová jednotka: ako časová jednotka naprogramovaná vo funkcii "trvalo zapnuté"

Núdzovo vypnuté
(Pokiaľ je ruka / predmet v priestore snímača - trvale)

potom, čo je rozpoznaná ruka / predmet v priestore snímača po dobu ca. 1 min. 30 sek, sa voda vypne
okolie sa znovu zameria (nastavenie na nové príp. zmenené okolie)

Výkon (dosah čidla)
nastaviť

2 x stlačiť funkčné tlačidlo ("krátko vypnuté") potom
1 x stlačiť funkčné tlačidlo a držať
po 5 sek 4 x bliká LED-svetielko, držať ďalej stlačené až bliká LED-svetielko 1x-8x - držať kým nie je dosiahnutý
požadovaný výkon (výkon: max = 1x bliká LED-svetielko až min. 8x bliká LED-svetielko)
nasleduje automatické nové zameranie
počas zameriavania (ca. 10 sek) nesiahajte do priestoru čidla!

Ukazovateľ vybitéj batérie
ak je ruka / predmet v priestore snímača, LED-svetielko bliká
miesto prúdu vody bliká LED-svetielko