


Sentinel X400 Cleaner

Dôkladné čistenie systémov starších ako šesť mesiacov

Na odstránenie nahromadeného magnetitového kalu, na obnovenie cirkulácie v radiátoroch a potrubí a na prípravu pred inštaláciou nových súčastí odporúčajú poprední výrobcovia kotlov vyčistiť staršie systémy pomocou čistiaceho prostriedku Sentinel X400 Cleaner.

- **Vysoký čistiaci výkon**
Slúži na obnovenie obehu v systéme a jeho účinnosti.
- **Zloženie s dlhým pôsobením**
Kal v suspenzii udrží približne 3 – 4 týždne, a preto ide o ideálny prostriedok na dávkovanie vopred.
- **Vysokovýkonné dispergátory**
Penetruje a oddeľuje nepoddajný kal, ktorý treba odstrániť zo systému.
- **Odporúčané výrobcom kotla**
Spĺňa požiadavky na uvedenie do prevádzky z návodu ku kotlu s cieľom minimalizácie rizika znehodnotenia jeho záruky.



Systém Sentinel

Celoživotná ochrana vykurovacích, chladiacích a teplovodných sústav pomocou osvedčeného procesu...



ČISTOTA

S VHODNÝM ČISTIACIM PROSTRIEDKOM



OCHRANA

S INHIBÍTOROM X100



ÚDRŽBA

S TESTOVACOU SÚPRAVOU

Aplikácia

Produkt Sentinel X400 vznikol na efektívne čistenie existujúcich systémov ústredného kúrenia, v ktorých sa nachádza výrazné množstvo nečistôt spôsobených koróziou. Sentinel X400 rozpúšťa staré produkty korózie. Prostriedok je ideálny na použitie v prípadoch montáže nového kotla alebo čerpadla do existujúceho systému, prípadne vtedy, ak sa v radiátoroch objavujú studené miesta či ich čiastočné zablokovanie v dôsledku nahromadenia kalu. Sentinel X400 má zloženie s neutrálnym pH, ktoré možno použiť vo všetkých druhoch nepriamych systémov vykurovania vrátane takých, ktoré obsahujú hliníkové súčasti.

Dávkovanie

1 liter prípravku Sentinel X400 postačí na vyčistenie bežného domáceho systému pozostávajúceho z 8 až 10 radiátorových panelov. Vo väčších systémoch je potrebné použiť 2 litre produktu. Na vyčistenie existujúceho systému sa odporúča cirkulácia prostriedku Sentinel X400 pri bežnej prevádzkovej teplote. Všetky ventily musia byť otvorené a čerpadlo nastavené na maximálny prietok, a to minimálne po dobu 2 hodín, prípadne do obnovenia požadovaného výkonu. V prípade veľmi zanesených systémov sa odporúča dlhšia doba cirkulácie (cca 3 až 4 týždne). Produkt ale nedokáže vyčistiť úplne upchaté potrubie. Doba bezpečného ponechania produktu v systéme nie je obmedzená. Ak Sentinel X400 použijete v spojení s preplachovacím zariadením, možno realizovať rýchle čistenie. Pred doplnením a dávkovaním produktu Sentinel X100 Inhibitor alebo Sentinel X500 Inhibited Antifreeze systém prepláchnite.

Fyzikálne vlastnosti

Farba	Číry. Žltá. Oranžový
Relatívna hustota	1,03 (25°C)
pH	6,3 (25°C)
Zápach	Ťažko vnímateľný

Bezpečnostné informácie

Nižšie uvedené informácie zabezpečujú súlad s nariadeniami o kontrole látok nebezpečných pre zdravie. Úplná karta bezpečnostných údajov je dostupná na požiadanie.

Opis	Vysokovýkonný čistiaci prostriedok pre systémy ústredného vykurovania Vodný roztok syntetických organických polymérov a iných špeciálnych prísad.								
Manipulácia	Zabezpečte vhodné vetranie pracoviska. Noste individuálne ochranné vybavenie.								
Skladovanie	Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Uchovávajte v pôvodných baleniach. Kontajnery ponechajte uzavreté mimo ich použitia.								
Rozliatie	Vyvetrajte zónu, v ktorej došlo k prevrhnutiu. Premiestnite nadbytočný personál. Rozliatu tekutinu absorbujte do absorpčného materiálu. Nasiaknuté materiály alebo pevné zvyšky odstráňte v autorizovanom stredisku.								
Prvá pomoc	Osobe v bezvedomí nikdy nepodávajte nič ústnou cestou. V prípade nevoľnosti sa poraďte s lekárom. <table><tr><td>Po vdýchnutí:</td><td>Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.</td></tr><tr><td>Po kontakte s pokožkou/vlasmi:</td><td>Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla.</td></tr><tr><td>Po kontakt s očami:</td><td>Okamžite umyte veľkým množstvom vody, vrátane oblasti pod viečkami. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.</td></tr><tr><td>Po požití:</td><td>Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa. Pri zdravotných problémoch, volajte národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.</td></tr></table>	Po vdýchnutí:	Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.	Po kontakte s pokožkou/vlasmi:	Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla.	Po kontakt s očami:	Okamžite umyte veľkým množstvom vody, vrátane oblasti pod viečkami. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.	Po požití:	Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa. Pri zdravotných problémoch, volajte národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
Po vdýchnutí:	Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.								
Po kontakte s pokožkou/vlasmi:	Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla.								
Po kontakt s očami:	Okamžite umyte veľkým množstvom vody, vrátane oblasti pod viečkami. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.								
Po požití:	Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa. Pri zdravotných problémoch, volajte národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.								

Sentinel Performance Solutions Ltd.

UK 7650 Daresbury Park, Warrington, Cheshire, WA4 4BS, United Kingdom. Tel: +44 (0) 1928 704 330

FR Cité Descartes, 16 rue Albert Einstein, 77420 Champs sur Marne, France. Tél +33 (0) 1 64 15 22 40

Sentinel is a trade mark owned by Sentinel Performance Solutions Ltd.

www.sentinelprotects.com

